

ГАРАНТИЙНАЯ КНИГА

газового котла

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место для этикетки
со штрих-кодом и серийным номером

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их. Гарантийные обязательства, описанные в данном гарантийном талоне, действительны на территории Российской Федерации. Данный гарантийный талон вместе с Руководством пользователя является Паспортом изделия.

Гарантия действительна только при вводе оборудования в эксплуатацию (первом пуске) специализированной организацией, имеющей разрешения, установленные российским законодательством. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания газового оборудования ITALTHERM рекомендуем обращаться в сервисные организации ITALTHERM. Адреса и телефоны сервисных организаций вы можете узнать в торгующей организации, в представительстве ITALTHERM или на сайте italtherm-russia.ru. Обслуживающая организация имеет право выдать свой собственный гарантийный талон взамен настоящего при наличии аналогичных полей для заполнения. Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, магнитный или полифосфатный преобразователь для воды, водяной и газовый фильтры, диэлектрическая вставка и т.д.). Покупатель в течение гарантийного срока имеет право на бесплатное устранение дефектов изделия. Сохраняйте чек на купленное изделие. Храните гарантийный талон вместе с руководством по установке и эксплуатации. Гарантийный талон является составной частью Руководства по установке и эксплуатации. При регулярном проведении сервисного обслуживания квалифицированным персоналом специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не менее 10 лет.

Гарантийные сроки.

Гарантийный срок составляет семь лет (84 месяца) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 90 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметок о прохождении технического обслуживания, выполненного согласно Перечня регламентных работ по обслуживанию газовых котлов ITALTHERM. Регулярное сервисное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на обслуживание оборудования. При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечении гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:

- несоблюдения требований, указанных в руководстве пользователя;
- несоблюдения требований обслуживающей организации;
- отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
- небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
- повреждений, вызванных замерзанием воды;
- повреждений или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи;
- отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый пуск);
- неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

С условиями гарантии ознакомлен: _____ (подпись покупателя).



Список сервисных центров
ITALTHERM в России

Заполнить при продаже		Заполнить при вводе в эксплуатацию	
Модель		Дата ввода в эксплуатацию	
Серийный номер		Название и адрес обслуживающей организации	
Название и адрес торговой организации		
.....		
Телефоны		Телефоны	
.....		
Дата продажи		Подпись и фамилия технического специалиста, выполнившего первый пуск	
Подпись и фамилия продавца		
.....		
<i>Место печати</i>		<i>Место печати</i>	

Отметки о прохождении периодического сервисного обслуживания

Дата сервисного обслуживания	Технический специалист	Примечания и пояснения	Подпись

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ITALTHERM

Настоящий перечень является составной частью Руководства по установке и эксплуатации, а также дополнением к Гарантийному талону, и определяет список сервисных процедур, выполнение которых является обязательным условием предоставления (пролонгации) гарантии на газовые котлы ITALTHERM.

Регламентные работы по обслуживанию газовых котлов ITALTHERM делятся на две группы:

1. Пусконаладочные работы, выполняемые разово, при первоначальном вводе газового котла в эксплуатацию (далее по тексту - «Ввод в эксплуатацию» или «ПНР»).
2. Ежегодные работы по техническому обслуживанию газового котла (далее по тексту - «Техническое обслуживание» или «ТО»).

Первое Техническое обслуживание (или ТО №1) должно быть выполнено не позднее 13-го месяца со дня Ввода в эксплуатацию. Каждое последующее ТО (ТО №2, 3, 4, 5 и 6) должно выполняться с аналогичным временным интервалом относительно предыдущего.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПНР).

Порядок ввода в эксплуатацию газового котла ITALTHERM устанавливается Руководством по установке и эксплуатации, а также Сервисной инструкцией газового котла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО).

1. Внешний осмотр соединений на герметичность (гидравлическая и газовая подсистемы), замена уплотнительных элементов при необходимости.
2. Проверка внешних грязевых фильтров, очистка при необходимости.
3. Проверка расширительного бака, подкачка при необходимости.
4. Очистка горелки и камеры сгорания от пылевых, сажевых и прочих отложений.
5. Очистка внешнего оребрения основного (первичного) теплообменника.
6. Контроль состояния электродов розжига и контроля пламени.
7. Очистка рабочей камеры вентилятора дымовых газов.
8. Проверка состояния системы дымоотведения.
9. Контроль максимальной и минимальной мощности котла.
10. Плановая замена запчасти, в зависимости от номера ТО и модели котла, согласно Приложению А «Таблицы технического обслуживания».

ТАБЛИЦЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условные обозначения:

- (•) процедура должна быть выполнена;
- (-) процедура не должна выполняться.

Таблица 1 «Техническое обслуживание котлов CITY CLASS F»

Вид работы	Модель котла							
	CITY CLASS 12 F	CITY CLASS 16 F	CITY CLASS 18 F	CITY CLASS 20 F	CITY CLASS 25 F	CITY CLASS 30 F	CITY CLASS 35 F	CITY CLASS 40 F
ПНР	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №1	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №2	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555003220)								
	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000076)								
	•	•	•	•	•	-	-	-
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000075)								
	-	-	-	-	-	•	•	•
ТО №5, замена запчасти: Теплообменник пластинчатый 10 пластин (арт. 515001740)								
	•	•	•	•	•	-	-	-
ТО №5, замена запчасти: Теплообменник пластинчатый 16 пластин (арт. 515001744)								
	-	-	-	-	-	•	-	-
ТО №5, замена запчасти: Теплообменник пластинчатый 20 пластин (арт. 515001804)								
	-	-	-	-	-	-	•	•
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 8 л (арт. 504000045)								
	•	•	•	•	•	-	-	-
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 10 л (арт. 504000887)								
	-	-	-	-	-	-	•	•

Таблица 2 «Техническое обслуживание котлов CITY CLASS FR»

Вид работы	Модель котла			
	CITY CLASS 25 FR	CITY CLASS 30 FR	CITY CLASS 35 FR	CITY CLASS 40 FR
ПНР	•	•	•	•
ТО №1	•	•	•	•
ТО №2	•	•	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555003220)				
	•	•	•	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000077)				
	•	•	•	•
ТО №5, замена запчасти: Сервопривод трехходового клапана (арт. 521000035)				
	•	•	•	•
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 8 л (арт. 504000045)				
	•	•	-	-
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 10 л (арт. 504000887)				
	-	-	•	•

Таблица 3 «Техническое обслуживание котлов CITY CLASS C»

Вид работы	Модель котла	
	CITY CLASS 24 C	CITY CLASS 28 C
ПНР	•	•
ТО №1	•	•
ТО №2	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555003220)	•	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000076)	•	-
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000075)	-	•
ТО №5, замена запчасти: Теплообменник пластинчатый 10 пластин (арт. 515001740)	•	-
ТО №5, замена запчасти: Теплообменник пластинчатый 16 пластин (арт. 515001744)	-	•
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 8 л (арт. 504000045)	•	•

Таблица 4 «Техническое обслуживание котлов TIME F»

Вид работы	Модель котла		
	TIME 25 F	TIME 30 F	TIME 35 F
ПНР	•	•	•
ТО №1	•	•	•
ТО №2	•	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555000037)	•	•	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000015)	•	•	•
ТО №5, замена запчасти: Сервопривод трехходового клапана (арт. 521000035)	•	•	•
ТО №6, замена запчасти: Реле давления воды (арт. 549000623)	•	•	•

Таблица 5 «Техническое обслуживание котлов TIME FR»

Вид работы	Модель котла
	TIME 35 FR
ПНР	•
ТО №1	•
ТО №2	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555000037)	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000015)	•
ТО №5, замена запчасти: Сервопривод трехходового клапана (арт. 521000035)	•
ТО №6, замена запчасти: Реле давления воды (арт. 549000623)	•

Таблица 6 «Техническое обслуживание котлов TIME MAX»

Вид работы	Модель котла	
	TIME MAX 24 F	TIME MAX 30 F
ПНР	•	•
ТО №1	•	•
ТО №2	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555000037)	•	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000015)	•	•
ТО №5, замена запчасти: Бак расширительный для ГВС 2 л (арт. 504000281)	•	•
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 10 л (арт. 504000280)	•	•

Таблица 7 «Техническое обслуживание котлов CITY CLASS K»

Вид работы	Модель котла		
	CITY CLASS 25 K	CITY CLASS 30 K	CITY CLASS 35 K
ПНР	•	•	•
ТО №1	•	•	•
ТО №2	•	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 818000003)	•	•	•
ТО №3, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000005)	•	-	-
ТО №3, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000014)	-	•	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000075)	•	•	•
ТО №5, замена запчасти: Датчик NTC ГВС (арт. 545000056)	•	•	•
ТО №6, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 818000003)	•	•	•
ТО №6, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000005)	•	-	-
ТО №6, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000014)	-	•	•

Таблица 8 «Техническое обслуживание котлов CITY CLASS KR»

Вид работы	Модель котла	
	CITY CLASS 25 KR	CITY CLASS 35 KR
ПНР	•	•
ТО №1	•	•
ТО №2	•	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 818000003)	•	•
ТО №3, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000005)	•	-
ТО №3, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000014)	-	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000077)	•	•
ТО №5, замена запчасти: Датчик температуры бойлера (арт. 401139002)	•	•
ТО №6, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 818000003)	•	•
ТО №6, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000005)	•	-
ТО №6, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000014)	-	•

Таблица 9 «Техническое обслуживание котлов CITY TOP»

Вид работы	Модель котла
	CITY TOP 35 K
ПНР	•
ТО №1	•
ТО №2	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 818000025)	•
ТО №3, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000014)	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000077)	•
ТО №5, замена запчасти: Датчик NTC ГВС (арт. 545000056)	•
ТО №6, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 818000025)	•
ТО №6, замена запчасти: Прокладка камеры сгорания резиновая (арт. 818000014)	•

Таблица 10 «Техническое обслуживание котлов SMART F»

Вид работы	Модель котла
	SMART 25 F
ПНР	•
ТО №1	•
ТО №2	•
ТО №3, замена запчасти: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555003220)	•
ТО №4, замена запчасти: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 823000009)	•
ТО №5, замена запчасти: Теплообменник пластинчатый 10 пластин (арт. 401120017)	•
ТО №6, замена запчасти: Бак расширительный 6 л (арт. 504002535)	•

Таблица 11 «Техническое обслуживание котлов TIME COMPACT K»

Вид работы	Модель котла
	TIME COMPACT 35 K
ПНР	•
ТО №1	•
ТО №2	•
ТО №3, замена запчасти: Анод бойлера L = 450 мм (арт. 809000008)	•
ТО №4, замена запчасти: Электрод ионизации пламени (арт. 805000015)	•
ТО №4, замена запчасти: Прокладка электрода ионизации (арт. 805000013)	•
ТО №5, замена запчасти: Картридж трехходового клапана (арт. 810000001)	•
ТО №6, замена запчасти: Анод бойлера L = 450 мм (арт. 809000008)	•

Таблица 12 «Техническое обслуживание котлов TIME POWER K»

Вид работы	Модель котла					
	TIME POWER 50 K	TIME POWER 70 K	TIME POWER 90 K	TIME POWER 100 K	TIME POWER 115 K	TIME POWER 160 K
ПНР	•	•	•	•	•	•
ТО №1, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120001)						
	•	•	-	-	-	-
ТО №1, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120005)						
	-	-	•	•	•	•
ТО №2, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120001)						
	•	•	-	-	-	-
ТО №2, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120005)						
	-	-	•	•	•	•
ТО №3, замена запчастей: Электрод ионизации пламени (арт. 805000023) Прокладка электрода ионизации (арт. 805000013) Электрод розжига (арт. 805000024) Прокладка электрода розжига (арт. 805000014)						
	•	•	•	•	•	•
ТО №3, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120001)						
	•	•	-	-	-	-
ТО №3, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120005)						
	-	-	•	•	•	•
ТО №4, замена запчасти: Трансформатор розжига 50 Гц (арт. 552000859)						
	•	•	•	•	•	•
ТО №4, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120001)						
	•	•	-	-	-	-
ТО №4, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120005)						
	-	-	•	•	•	•
ТО №5, замена запчасти: Реле давления контура отопления (арт. 549000623)						
	•	•	-	-	-	-

TO №5, замена запчасти: Реле давления контура отопления (арт. 549001087)						
	-	-	•	•	•	•
TO №5, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120001)						
	•	•	-	-	-	-
TO №5, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120005)						
	-	-	•	•	•	•
TO №6, замена запчастей:						
Электрод ионизации пламени (арт. 805000023)						
Прокладка электрода ионизации (арт. 805000013)						
Электрод розжига (арт. 805000024)						
Прокладка электрода розжига (арт. 805000014)						
	•	•	•	•	•	•
TO №6, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120001)						
	•	•	-	-	-	-
TO №6, замена запчасти: Комплект прокладок (арт. 401120005)						
	-	-	•	•	•	•

ДЛЯ ЗАМЕТОК



8 800 222-52-19
www.italtherm-russia.ru